



1. Продольные стержни не доводить до наружных граней лент перпендикулярного направления на 10...15мм.
  2. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.
  3. Монолитные конструкции выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87
  4. Сварку всех арматурных элементов производить электродами Э-42.